



TSU-C/D 185-230-270-310-350

Accumulo termico con ghiaccio

Engineering data

NOTA: non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Note generali

1. Le dimensioni sono indicate in mm, il peso in kg.
2. L'intera unità dovrebbe poggiare su una superficie piana.
3. H_1 = altezza d'installazione. Gli attacchi delle batterie sono chiusi e caricati con gas inerte per la spedizione e l'immagazzinamento. Aggiungere 130 mm per l'altezza di spedizione.
4. La carica di refrigerante indicata in tabella è la carica d'esercizio per alimentazione dal fondo con pompa di ricircolo. Per gli altri sistemi di alimentazione, consultare il rappresentante di zona BAC.

Last update: 10/05/2024

TSU-C/D 185-230-270-310-350



1. Attacchi batteria; 2. Reintegro ND50; 3. Troppopieno ND50; 4. Uscita acqua; 5. Entrata acqua; 6. Drenaggio ND50; 7. ICE LOGIC®.



Modello	Peso di sp. appros. (kg)	Peso di eserc. appros. (kg)	Pompa aria (kW)	Volume acqua (l)	Volume di pull- down (l)	Volume batteria (l)	Carica R717 (kg)	ND attacco acqua In (mm)	ND attacco acqua Out (mm)	H	H1	L	W
TSU- 185C	4130	1702 0	1,1	1227 0	341	595	257	100+ 2x50	100	2160	2360	3073	2400
TSU- 230C	4730	2030 0	1,1	1488 0	416	680	294	100+ 2x50	100	2160	2360	3683	2400
TSU- 270C	5285	2358 0	1,1	1745 0	454	821	354	100+ 2x50	100	2160	2360	4293	2400
TSU- 310C	6065	2708 5	1,1	2002 0	530	906	391	100+ 2x50	100	2160	2360	4877	2400
TSU- 350C	6620	3036 5	1,5	2264 0	606	1020	440	150+ 2x80	150	2160	2360	5486	2400